

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 21/\_\_\_\_\_**

Балкашинский с.о.  
Место составления

12.03.2024 г.  
Время 11:31

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 21 от 04.03.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**  
НУРПЕЙСОВ МЕЙРАМ МАХСОТОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Сандыктауского района  
ДАУТОВ НИЯЗБЕК ЖУМАБАЕВИЧ - Главный специалист ОЧС Сандыктауского района  
ЖАНГОЖИН АСЕТ НУРГАЗАЕВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района  
СУЛТАНОВ АСХАТ АСКАРОВИЧ - инженер ОЧС Сандыктауского района

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**  
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский район, Баракпайский.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 06.03.2024 - 12.03.2024**

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Руководитель организации не прошел обучения по программе пожарно-технического минимума (директор школы ответственное лицо за пожарную безопасность). Основание: п.8 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	февраля 2022 года №55(далее – ППБ РК №55);	
2	В помещении котельной автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре, находится в технически неисправном состоянии. Основание: п.6, 62 ППБ РК №55;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В здании школы допускается изменение функционального назначения помещения и перепланировка здания без разработанной и утвержденной проектно-сметной документации (пристроенное помещение уборной и перегородка в помещении мастерской). Основание: п.16 ППБ РК №55 ;	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Световые указатели «Выход» управления эвакуацией людей при пожаре у выхода из котельной находится в технически не исправном состоянии. Основание: п.35 ППБ РК №55;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В здании школы на путях эвакуации (коридор) для отделки полов применен горючий отделочный материал (линолеум). Основание: пп.3 п.36 ППБ РК №55;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В помещении котельной розетка смонтирована на сгораемом основании. Основание: п.79 ППБ РК № 55;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В помещении котельной электрические провода выполнены при помощи скрутки, без применения методов пайки, опрессовки, сварки или соединения при помощи специальных зажимов. Основание: п. 80 ППБ РК № 55;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	На дымовой трубе здания котельной отсутствует искрогаситель. Основание: п.115 ППБ РК № 55;	П. 99 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Отсутствует техническая документация по автоматической пожарной сигнализации, а именно: 8) план-график и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание: п.п. 8 п.70 ППБ РК №55;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

*Куртеев А.М.* *Куфф*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

---

---

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

---

---

Приложение на «2» листах

«12» 03 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 21/\_\_\_\_\_**

Балкашинский с.о.  
Место составления

12.03.2024 г.  
Время 11:31

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 21 от 04.03.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
НУРПЕЙСОВ МЕЙРАМ МАХСОТОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Сандыктауского района  
ДАУТОВ НИЯЗБЕК ЖУМАБАЕВИЧ - Главный специалист ОЧС Сандыктауского района  
ЖАНГОЖИН АСЕТ НУРГАЗАЕВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района  
СУЛТАНОВ АСХАТ АСКАРОВИЧ - инженер ОЧС Сандыктауского района

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

030540003700, Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский район, Баракпайский.

**5. Период проведения проверки** 06.03.2024 - 12.03.2024

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

КГУ "Основная средняя школа села Баракпай отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Руководителю организации пройти обучения по программе пожарно-технического минимума (директоур школы ответственное лицо за пожарную безопасность). Основание: п.8 правил

			пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55(далее – ППБ РК №55); срок устранения: 10.06.2024
2	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении котельной автоматическую пожарную сигнализацию с системой оповещения людей о пожаре, привести в технически исправное состояние. Основание: п.6, 62 ППБ РК №55; срок устранения: 30.04.2024
3	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Разработать и утвердить в установленном порядке проектно-сметную документацию согласно проведенной перепланировки здания (пристроенное помещение уборной и перегородка в помещении мастерской).; срок устранения: 10.06.2024
4	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Световые указатели «Выход» управления эвакуацией людей при пожаре у выхода из котельной привести в технически исправное состояние. Основание: п.35 ППБ РК №55; срок устранения: 30.04.2024
5	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы на путях эвакуации (коридор) для отделки полов примененный горючий отделочный материал (линолеум) демонтировать. Основание: пп.3 п.36 ППБ РК №55; срок устранения: 10.06.2024
6	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении котельной розетку смонтировать на не стораемое основание. Основание: п.79 ППБ РК № 55; срок устранения: 30.04.2024
7	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	В помещении котельной электрические провода выполнить при помощи

	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		применения методов пайки, опрессовки, сварки или соединения при помощи специальных зажимов. Основание: п. 80 ППБ РК № 55; срок устранения: 30.04.2024
8	П. 99 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На дымовой трубе здания котельной установить искрогаситель. Основание: п.115 ППБ РК № 55; срок устранения: 10.06.2024
9	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Разработать техническую документацию по автоматической пожарной сигнализации, а именно: 8) план-график и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание: п.п. 8 п.70 ППБ РК №55; срок устранения: 30.04.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

*Курманов М. М.*

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

«12» 03 2024 г.

